

MĚSTSKÝ ÚŘAD MNICHOVO HRADIŠTĚ
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště

Spisová značka: MH-ŽP/18202/2024
Číslo jednací: MH-ŽP/18202/2024-3/Vjp JID: MHSP/DOC/25/20293
Vyřizuje: Ing. Petr Vojtek
Telefon: 326 776 742
E-mail: petr.vojtek@mnhradiste.cz Datum: 12.06.2025

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ

Městský úřad Mnichovo Hradiště, Odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle § 25 písm. b) a § 27 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“) a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), žadateli, kterým je **obec Březina, IČO: 00509329**, se sídlem **Březina 82, 294 11 Loukov u Mnichova Hradiště**,

s c h v a l u j e

v souladu s § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích **Kanalizační řád stokové sítě obce Březina** vypracovaný společností Vodohospodářské služby RT, s.r.o., IČO 27461556, se sídlem Horní Lánov 61, 543 41 Lánov, v prosinci 2024.

Kanalizační řád se schvaluje za těchto podmínek:

- Jednotliví producenti odpadních vod musí dodržovat stanovenou maximální míru znečištění danou kanalizačním řádem.
- Provozovatel veřejné kanalizace bude průběžně kontrolovat kvalitu odpadních vod vypouštěných do veřejné kanalizace a dodržování hodnot stanovených kanalizačním řádem.
- Zjištěné případy vypouštění odpadních vod v rozporu s kanalizačním řádem kanalizace budou včas oznámeny vodoprávnímu úřadu a budou učiněna taková opatření, aby bylo zabráněno následným škodám, popř. haváriím.
- Veškeré změny v průběhu platnosti kanalizačního řádu budou včas oznámeny a projednány s vodoprávním úřadem a následně uvedeny v dodatku ke kanalizačnímu řádu. V případě zásadních změn bude zpracován a ke schválení předložen kanalizační řád nový.
- Platnost kanalizačního řádu se omezuje do 30.06.2035.** Před uplynutím platnosti kanalizačního řádu bude kanalizační řád dle potřeby upraven a předložen vodoprávnímu úřadu ke schválení.

Účastníci řízení (dle § 27 odst. 1 správního řádu):

- Obec Březina, IČO: 00509329, se sídlem Březina 82, 294 11 Loukov u Mnichova Hradiště

Odůvodnění:

Městský úřad Mnichovo Hradiště, Odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad, obdržel dne 13.12.2024 žádost obce Březina, IČO: 00509329, se sídlem Březina 82, 294 11 Loukov u Mnichova Hradiště, zastoupené na základě plné moci společností Vodohospodářské služby RT, s.r.o., IČO 27461556, se sídlem Horní Lánov 61, 543 41 Lánov, o schválení kanalizačního řádu stokové sítě obce Březina. K žádosti byl předložen kanalizační řád vypracovaný společností Vodohospodářské služby RT, s.r.o., IČO 27461556, se sídlem Horní Lánov 61, 543 41 Lánov, v prosinci 2024. Uvedeným dnem podání žádosti bylo v souladu s § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno řízení o schválení kanalizačního řádu.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení podle § 47 odst. 1 správního řádu všem známým účastníkům řízení oznámením pod č.j. MH-ŽP/18202/2024-2/Vjp ze dne 91.02.2025. Jelikož ke splnění účelu řízení a uplatnění práv účastníků nebylo nezbytné nařídit ústní jednání podle § 49 správního řádu, vodoprávní úřad od ústního jednání upustil. Zároveň upozornil účastníky řízení, že mohou uplatnit své námitky, popřípadě důkazy nejpozději do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě mohli sdělit svá závazná stanoviska dotčené orgány. Ve stanovené lhůtě nebyly podány žádné námitky účastníků řízení ani stanoviska dotčených orgánů.

Obec Březina má vybudovaný systém oddílné splaškové kanalizace, kterým je odpadní voda odváděna na čistírnu odpadních vod (dále jen „ČOV“). Vzhledem k morfologii terénu je kanalizační systém Březiny téměř celý gravitační. Pouze pro novou zástavbu mezi ČOV a železniční tratí odkanalizovanou sběrači „E“ a „E1“ bylo nutné vybudovat přečerpávací stanici ČS s výtlačkem do kanalizační šachty na stoce „D“.

Celkem je na kanalizaci provedeno pro napojené objekty cca 144 gravitačních přípojek. Jedná o běžné komunální odpadní vody z bytové zástavby (produkce na osobu: 80 ÷ 125 l/os.den) a z občanské vybavenosti. Celková průměrná denní produkce splaškových vod z odkanalizované zástavby je dle projektové dokumentace cca 48 m³/d.

Kanalizací jsou odpadní vody odváděné ke zneškodnění na obecní ČOV s kapacitou 450 EO. Jedná se o typovou mechanicko-biologickou aktivační čistírnu odpadních vod umístěnou v podzemních nádržích.

Předložený kanalizační řád řeší zajištění dodržování stanovených limitů v množství a kvalitě vypouštěných odpadních vod do veřejné stokové kanalizační sítě v obci Březina a jejích místních částech. Účelem kanalizačního řádu je určení podmínek, za kterých je umožněno producentům odpadních vod vypouštět odpadní vody do kanalizace. Podmínky jsou stanoveny s ohledem na stav stávající stokové sítě.

Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění a dále stanovení dalších podmínek pro provoz splaškové kanalizace.

Po prostudování předloženého kanalizačního řádu vodoprávní úřad dospěl k následujícím závěrům:

S textovou a grafickou částí předloženého kanalizačního řádu lze souhlasit. Kanalizační řád byl vypracován v souladu s § 24 vyhlášky č. 428/2001 Sb, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).

Městský úřad Mnichovo Hradiště, Odbor životního prostředí se zabýval okruhem účastníků a dospěl k názoru, že účastníkem řízení je podle § 27 odst. 1 správního řádu Obec Březina, která je žadatelem a dále podle § 27 odst. 2 správního řádu osoby, které mohou být rozhodnutím přímo dotčeny na svých právech nebo povinnostech. Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, doručuje se účastníkům řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu toto rozhodnutí v souladu s § 144 odst. 6 správního řádu veřejnou vyhláškou.

Městský úřad Mnichovo Hradiště, Odbor životního prostředí přezkoumal předloženou žádost z hledisek daných zákonem o vodovodech a kanalizacích a dospěl k závěru, že za předpokladu dodržení podmínek tohoto rozhodnutí, nejsou ohroženy vodohospodářské ani všeobecné zájmy a práva nad únosnou míru, proto žádosti žadatele vyhověl a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí. Platnost kanalizačního řádu omezil do 30.06.2035.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 81 až 83 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení. Lhůta pro podání odvolání počíná běžet podle § 40 odst. 1 písm. a) správního řádu dnem následujícím po dni, kdy bylo toto rozhodnutí oznámeno doručením jeho písemného vyhotovení. Případně-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den. Doručení písemnosti upravují § 19 až 24 správního řádu. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

O odvolání proti tomuto rozhodnutí rozhoduje podle § 89 odst. 1 správního řádu Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (Zborovská 11, 150 21 Praha 5). Odvolání se podává u Odboru životního prostředí zdejšího městského úřadu, tj. Městský úřad Mnichovo Hradiště, Masarykovo nám. 1, 295 21 Mnichovo Hradiště.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů, tak aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je zdejší městský úřad na náklady účastníka.

Ing. Petr Vojtek
vedoucí odboru
oprávněná úřední osoba

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem oznámení. Tímto žádáme dotčené obecní úřady o vyvěšení na úřední desku a zaslání potvrzení o datu vyvěšení a sejmutí zpět zdejšímu vodoprávnímu úřadu.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení

Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Razítko:

Razítko:

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

Obec Březina, Březina 82, 294 11 Loukov u Mnichova Hradiště, prostřednictvím zmocněnce: Vodohospodářské služby RT, s.r.o., Horní Lánov 61, 543 41 Lánov

Ostatní účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu (doručení veřejnou vyhláškou)

Producenti odpadních vod připojených na kanalizaci obce Březina

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)

Městský úřad Mnichovo Hradiště, Masarykovo nám. 1, 295 01 Mnichovo Hradiště

Obecní úřad Březina, Březina 45, 295 01 Březina

Na vědomí:

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3